

# 供应商报价单

|  |  |    |             |
|--|--|----|-------------|
| 报价单位   | 深圳市卓安消防设备有限公司  |    |             |
| 经办人  | 洪权福  | 电话 | 15013826925 |
| 报价说明   | <input checked="" type="checkbox"/> 含税（税率 <u>13</u> %）； <input type="checkbox"/> 不含税 |    |             |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 含运费； <input type="checkbox"/> 不含运费               |    |             |
|  | 其它：无   |    |             |
| 备注：我公司通过昆明行列科技有限公司在《云南省建设工程材料及设备价格信息》相关网站、公众号、期刊上发布的产品报价仅供客户参考，实际成交价格以客户与我公司的签约合同为准。                         |  |    |             |
| 报价单位（盖章）：<br>经办人签字：  洪权福 |  |    |             |

报价详细内容见报价明细表

# 报价明细表

报价日期：2026年02月24日

| 序号 | 产品名称            | 规格型号         | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准  | 备注 |
|----|-----------------|--------------|----|----|---------|---|----|
| 1  | 七氟丙烷药剂          | HFC-227ea    | kg | 汇友 | 70.00   | /   | -  |
| 2  | 单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备 | GQQ40/2.5ZA  | 台  | 卓安 | 2909.50 | 含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂 | -  |
| 3  | 单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备 | GQQ70/2.5ZA  | 台  | 卓安 | 3208.50 | 含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂 | -  |
| 4  | 单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备 | GQQ90/2.5ZA  | 台  | 卓安 | 3438.50 | 含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂 | -  |
| 5  | 单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备 | GQQ100/2.5ZA | 台  | 卓安 | 3542.00 | 含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂 | -  |
| 6  | 单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备 | GQQ120/2.5ZA | 台  | 卓安 | 3737.50 | 含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂 | -  |
| 7  | 单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备 | GQQ150/2.5ZA | 台  | 卓安 | 4151.50 | 含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂 | -  |

续表

报价日期：2026年02月24日

| 序号 | 产品名称            | 规格型号           | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准  | 备注 |
|----|-----------------|----------------|----|----|---------|---|----|
| 8  | 单柜式七氟丙烷气体灭火装置设备 | GQQ180/2.5ZA   | 台  | 卓安 | 5117.50 | 含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂 | -  |
| 9  | 双柜式七氟丙烷气体灭火装置设备 | GQQ40x2/2.5ZA  | 台  | 卓安 | 5186.50 | 含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂 | -  |
| 10 | 双柜式七氟丙烷气体灭火装置设备 | GQQ70x2/2.5ZA  | 台  | 卓安 | 6083.50 | 含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂 | -  |
| 11 | 双柜式七氟丙烷气体灭火装置设备 | GQQ90x2/2.5ZA  | 台  | 卓安 | 6509.00 | 含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂 | -  |
| 12 | 双柜式七氟丙烷气体灭火装置设备 | GQQ100x2/2.5ZA | 台  | 卓安 | 6716.00 | 含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂 | -  |
| 13 | 双柜式七氟丙烷气体灭火装置设备 | GQQ120x2/2.5ZA | 台  | 卓安 | 7003.50 | 含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂 | -  |

续表

报价日期：2026年02月24日

| 序号 | 产品名称                       | 规格型号           | 单位 | 品牌 | 参考报价    | 生产执行标准  | 备注 |
|----|----------------------------|----------------|----|----|---------|---|----|
| 14 | 双柜式七氟丙烷气体灭火装置设备            | GQQ150x2/2.5ZA | 台  | 卓安 | 7843.00 | 含:机柜、钢瓶、容器阀、启动阀组、压力表、压力信号器、高压连接系统、喷放系统、接线端子、系统铭牌;不含药剂 | -  |
| 15 | 容器瓶组(管网(4.2)七氟丙烷气体灭火系统设备)  | QMP70/4.2-ZA   | 瓶组 | 卓安 | 2231.00 | /   | -  |
| 16 | 容器瓶组(管网(4.2)七氟丙烷气体灭火系统设备)  | QMP90/4.2-ZA   | 瓶组 | 卓安 | 2392.00 | /   | -  |
| 17 | 容器瓶组(管网(4.2)七氟丙烷气体灭火系统设备)  | QMP100/4.2-ZA  | 瓶组 | 卓安 | 2461.00 | /   | -  |
| 18 | 容器瓶组(管网(4.2)七氟丙烷气体灭火系统设备)  | QMP120/4.2-ZA  | 瓶组 | 卓安 | 2691.00 | /   | -  |
| 19 | 容器瓶组(管网(4.2)七氟丙烷气体灭火系统设备)  | QMP150/4.2-ZA  | 瓶组 | 卓安 | 3151.00 | /   | -  |
| 20 | 容器瓶组(管网(4.2)七氟丙烷气体灭火系统设备)  | QMP180/4.2-ZA  | 瓶组 | 卓安 | 4174.50 | /   | -  |
| 21 | 容器瓶组(管网4.2外贮压七氟丙烷气体灭火系统设备) | QMP90/4.2-ZA   | 瓶组 | 卓安 | 6612.50 | /   | -  |
| 22 | 容器瓶组(管网4.2外贮压七氟丙烷气体灭火系统设备) | QMP120/4.2-ZA  | 瓶组 | 卓安 | 7187.50 | /   | -  |
| 23 | 容器瓶组(管网4.2外贮压七氟丙烷气体灭火系统设备) | QMP150/4.2-ZA  | 瓶组 | 卓安 | 7417.50 | /   | -  |
| 24 | 容器瓶组(管网4.2外贮压七氟丙烷气体灭火系统设备) | QMP180/4.2-ZA  | 瓶组 | 卓安 | 7877.50 | /   | -  |
| 25 | 容器瓶组(管网(5.6)七氟丙烷气体灭火系统设备)  | QMP70/5.6-ZA   | 瓶组 | 卓安 | 3036.00 | /   | -  |

续表

报价日期：2026年02月24日

| 序号 | 产品名称                      | 规格型号   | 单位 | 品牌 | 参考报价       | 生产执行标准   | 备注 |
|----|---------------------------|--|----|----|------------|--|----|
| 26 | 容器瓶组（管网（5.6）七氟丙烷气体灭火系统设备） | QMP90/5.6-ZA   | 瓶组 | 卓安 | 3496.00    | /  | -  |
| 27 | 容器瓶组（管网（5.6）七氟丙烷气体灭火系统设备） | QMP120/5.6-ZA  | 瓶组 | 卓安 | 4186.00    | /  | -  |
| 28 | 容器瓶组（管网（5.6）七氟丙烷气体灭火系统设备） | QMP150/5.6-ZA  | 瓶组 | 卓安 | 5106.00    | /  | -  |
| 29 | 容器瓶组（外贮压5.6七氟丙烷气体灭火系统设备）  | QMP90/5.6W-ZA  | 瓶组 | 卓安 | 7072.50    | /  | -  |
| 30 | 容器瓶组（外贮压5.6七氟丙烷气体灭火系统设备）  | QMP120/5.6W-ZA   | 瓶组 | 卓安 | 7647.50    | /  | -  |
| 31 | 容器瓶组（外贮压5.6七氟丙烷气体灭火系统设备）  | QMP150/5.6W-ZA   | 瓶组 | 卓安 | 7877.50    | /  | -  |
| 32 | 高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备）      | 高压细水雾泵组：XSW-BZ 474/14-1x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw | 套  | 卓安 | 4000000.00 | 含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜,不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等）等 | -  |

续表

报价日期：2026年02月24日

| 序号 | 产品名称                 | 规格型号   | 单位 | 品牌 | 参考报价      | 生产执行标准   | 备注 |
|----|----------------------|--|----|----|-----------|--|----|
| 33 | 高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备） | 高压细水雾泵组：XSW-BZ 632/14-2x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw | 套  | 卓安 | 480000.00 | 含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜,不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等)等 | -  |
| 34 | 高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备） | 高压细水雾泵组：XSW-BZ 474/14-3x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw | 套  | 卓安 | 580000.00 | 含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜,不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等)等 | -  |
| 35 | 高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备） | 高压细水雾泵组：XSW-BZ 632/14-4x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw | 套  | 卓安 | 630000.00 | 含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜,不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等)等 | -  |

续表

报价日期：2026年02月24日

| 序号 | 产品名称                 | 规格型号   | 单位 | 品牌 | 参考报价      | 生产执行标准   | 备注 |
|----|----------------------|--|----|----|-----------|--|----|
| 36 | 高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备） | 高压细水雾泵组：XSW-BZ 632/14-5x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw | 套  | 卓安 | 680000.00 | 含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜,不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等)等 | -  |
| 37 | 高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备） | 高压细水雾泵组：XSW-BZ 632/14-6x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw | 套  | 卓安 | 730000.00 | 含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜,不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等)等 | -  |
| 38 | 高压细水雾泵组（高压细水雾灭火系统设备） | 高压细水雾泵组：XSW-BZ 632/14-7x1；主泵：Q=158L/min,H=14MPa,N=45Kw；稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55Kw | 套  | 卓安 | 780000.00 | 含主泵：Q=158L/min，H=14Mpa，N=45kw,稳压泵：Q=11.8L/min，H=1.4Mpa，N=0.55kw，1用1备，304不锈钢水箱，不锈钢材料、液位计,控制柜,不锈钢高压管路系统（含不锈钢管件、单向阀、电磁阀、球阀、过滤器等)等 | -  |
| 39 | 开式喷头（高压细水雾灭火系统设备）    | XSW-T 0.9/10   | 只  | 卓安 | 200.00    | /  | -  |
| 40 | 闭式喷头（高压细水雾灭火系统设备）    | XSW-T 0.9/10 57 2  | 只  | 卓安 | 360.00    | /  | -  |